



Pos.	Nimetus	Materjal	Möödud
1	Soojustatud luuk	PE	D700
2	Soojustatud teenindusava	PE	D700
3	Korpused	PE100	ID700, SN2, L1870
4	Tõstekett	AISI316	3 mm
5	Kaabli läbiviik	PE100	D50 SDR17
6	Kiirühendusliitmik	Malm, epoksiidkattega	DN50, 2"
7	Tagasilöögiklapp, NBR kuuliga	Malm, epoksiidkattega	DN50, 2"
8	Kuulkraan (ameerika mutriga)	AISI316	DN50, 2"
9	Survetoru	AISI316	DN50, 2", L785
10	Väljavoolutoru	PE100	D63 SDR17
11	Sissevoolutoru	PE100	D160 SDR33
12	Pump - KSB Ama-Porter50_SE1-230V	Malm, ujukiga	H <sub>max</sub> =9,7m, Q <sub>max</sub> =20m <sup>3</sup> /h
13	Pumpla põhi	PE100	20 mm
14	Poldid, mutrid, seibid	AISI316	M8, M16
15	Alarmseade Tank-Check TC-412	Valikuline	□ JAH / EI □

Joonistas:	E.Ehala	<b>Reoveepumpla ID700 STRONG</b> Plastluuk / KSB AmaPorter50_SE		
Kinnitas:	J.Karolin			
www.iwsgroup.ee		Mass: kg	Tootekood:	Rev.
<b>Innovative Water Systems</b>		~130	<b>500705 / standardjoonis</b>	<b>2</b>