



Pos.	Nimetus	Materjal	Möödud
1	Elektrikilp IWS	Teras	300x800x1000
2	Soojustatud luuk	PE / AI / AISI304	1195x1745
3	Käsipuu, teleskoopne	AISI316	220x925
4	Tuulutustoru, vandalismikindel	PE	D110
5	Elektrikilbi alus	PE100	300x800
6	Soojustatud teenindusava	PE	925x1545
7	Redel, libisemiskindlate astmetega	AISI316	300x345
8	Tõstekett, teenindusplatvormile	AISI316	3 mm
9	Korpus	PE100	ID2000, SN4
10	Nivooanduri toru	PE100	D110 SDR33
11	Väljavoolutoru D1	PE100	D90 ... D160 SDR17
12	Survetoru kolmik 120°	AISI316	DN80 ... DN150
13	Kummikiilsiber AVK	Malm, epoksiidkattega	
14	Tagasilöögiklapp, NBR kuuliga AVK	Malm, epoksiidkattega	D90 ... D160 SDR17
15	Survetoru	PE100	
16	Ujuk-lüliti	-	2xMS1
17	Teenindusplatvorm	PE100/AISI316	30 mm
18	Pumba juhtsiin	AISI316	D60,3
19	Pump	-	$H_{max} = \dots m, Q_{max} = \dots m^3/h$
20	Kiirühendus, pumbale	Malm, epoksiidkattega	DN80 ... DN150
21	Pumpla põhi, terasarmeeritud	PE100/Teras	120 mm
22	Betoonplaat	Raudbetoon	200x2800x2800
23	Vabäärrikud	PP/Teras	DN80 ... DN150
24	Poldid, mutrid, seibid	AISI316	M16

Soojustatud luuk	PE / AI / AISI304
Sisetorustik	DN =mm
Väljavoolu toru sügavus maapinnast	H1 =mm
Sissevoolu toru sügavus maapinnast	H2 =mm
Sissevoolu toru läbimõõt	D2 =mm
Sissevoolu toru kaugus pumpla põhjast	H3 =mm
Sissevoolu toru nurk (möödetakse väljavoolust päripäeva)	$\alpha = \dots \dots \dots^\circ$
Elektrikilbi nurk (möödetakse väljavoolust päripäeva)	$\beta = \dots \dots \dots^\circ$
Pumba mark

Joonistas:	A.Käärid	Reoveepumpla ID2000 STRONG Plastluuk		
Kinnitas:	J.Karolin			
www.iwsgroup.ee		Mass: kg	Tootekood:	Rev.
Innovative Water Systems		NA	505170 / tellimisleht	0