



Pos.	Pavadinimas	Medžiaga, Tipas	Dydis
1	Dangtis	Ketus	DN500, 40t
2	Aptarnavimo landa, termoizol. monolite	PE	D700
3	Siurblinės talpa - dviguba sienelė	PE100	ID700, SN2
4	Aptarn.aikšt. grandinė	AISI316	3 mm
5	Kabelių vamzdis	PE100	D50 SDR17
6	Automatinė mova	Ketus, epoks.padeng	1 1/2" <input type="checkbox"/> 2" <input type="checkbox"/>
7	Atbulinis vožtuvas, NBR rutulys	Ketus, epoks.padeng	DN40 <input type="checkbox"/> DN50 <input type="checkbox"/>
8	Rutulinis ventilis	PPGF/PE100	DN40 <input type="checkbox"/> DN50 <input type="checkbox"/>
9	Slėginis vamzdis	AISI316	DN40 <input type="checkbox"/> DN50 <input type="checkbox"/>
10	Ištekejimo vamzdis	PE100	D50 SDR17 <input type="checkbox"/> D63 SDR17 <input type="checkbox"/>
11	Įtekėjimo vamzdis	PE100	D2 SDR33
12	Nuotekų siurblys	Su plūdiniu davikliu	Q=.....m3/h, H=.....m
13	Dugnas	PE100	20 mm
14	Tvirtinimo detalės	AISI316	M8, M16

Ištekejimo vamzdžio gylis nuo žemės paviršiaus	H1 =.....mm
Įtekėjimo vamzdžio gylis nuo žemės paviršiaus	H2 =.....mm
Įtekėjimo vamzdžio diametras	D2 =.....mm
Įtekėjimo vamzdžio gylis iki dugno	H3 =.....mm
Įtekėjimo vamzdžio pozicija (matuojama pagal laikrodžio rodyklę nuo ištekėjimo vamzdžio)	α =.....°
Siurblio gamintojas / modelis / kodas	.....

Paruošta:	E.Ehala	<b>Siurblinė ID700 STRONG Ketiniu dangčiu</b>		
Patvirtinta:				
Vardas, pavardė:	Parašas:	Masė: kg	Brėžinio numeris:	Revizija
		<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>0</b>